



# PERİYODİK KONTROL FORMU

Adres : Toroslar Mahallesi 207. Cadde  
No:263 P.K. 33315 Toroslar / MERSİN  
Telefon : 0 324 327 13 12-11  
Cep : 0542 327 13 12  
Vergi Da. : URAY V.D  
Vergi No : 3310524137  
E-mail : info@elcmuhendislik.com  
www.elcmuhendislik.com

Firma Adı : MERSİN TARIM  
IL MÜD.  
Tel. - Fax :  
Müşteri V.D. : JENERATÖR  
Müşteri V. No. :

PKF Seri No :

000217

Tarih:...../...../20....

Gücü (KVA)	Çalışma Şekli		Çalışma saati	MOTOR			ALTERNATÖR		
	Man.	Oto.		Marka	Model	Seri No.	Marka	Model	Seri No.
400		2	164	SPEC	FSG400				

## MOTOR

## GRUP & ELEKTRİK

- RADYATÖR SU SEVİYESİNE UYGUN MU?
- RADYATÖR PETEKLERİ TIKALI MI? GEREKIYORSA TEMİZLE.
- SICAK SU HORTUM KELEPÇELERİNİ SIK.
- BLOK SUYU ISITICISINI KONTROL ET.
- ISITICI TERMOSTATINI 50-60° YE AYARLA.
- BLOK SUYU ANİFRİZ ORANINI KONTROL ET. GEREKIYORSA AYARLA.
- YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL ET. GEREKIYORSA AYARLA. - Temiz
- MAZOT SEVİYESİNİ KONTROL ET.
- HAVA FİLTRESİNİ KONTROL ET. - Temiz
- HORTUMLARIN YIRTIK OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET.
- YAĞ, SU VE YAKIT SIZINTISI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET.
- KAYIŞLARIN TANSİYONUNUN KONTROL ET. GEREKIYORSA DEĞİŞTİR. - Sıkı
- KAYIŞLARI KONTROL ET. GEREKIYORSA DEĞİŞTİR. - Sıkı
- KARTER HAVALANDIRMA NEFESLİĞİNİ KONTROL ET. MOTOR ÇALIŞIYORKEN ÜFLEME VAR MI?
- MANYETİK PICK-UP KONTROL ET. TEMİZ Mİ?
- MOTOR DEVRİNİ KONTROL ET. - 1503
- MOTOR, HİDROLİK GOVERNÖRLÜ İSE YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL ET.

- JENERATÖR ÇALIŞIYORKEN OLAĞAN DIŞI VİBRASYON VAR MI? BAĞLANTI CİVATALARINI KONTROL ET.
- YAKIT BORULARINI, HORTUMLARINI VE BAĞLANTILARINI KONTROL ET.
- MOTOR YAĞINI, YAĞ FİLTRELERİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- YAKIT FİLTRESİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- HAVA FİLTRESİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- SOĞUTMA SUYU FİLTRESİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- DİZEL GEN-SET ÇALIŞIYORKEN GÖSTERGE DEĞERLERİNİ KONTROL ET.
- MOTOR, ALTERNATÖR VE ŞASEYİ TEMİZ TUT.
- ALTRENATÖR ÇIKIŞ VOLTAJİ UYGUN MU ? GEREKIYORSA AYARLA.
- KABLO BAĞLANTI KLEMENSLERİNDE GEVŞEKLIK VAR MI?
- JENERATÖR AŞIRI YÜKLEMeye MARUZ KALİYOR MU?
- JENERATÖR GÜCÜNÜ KALDIRIYOR MU?
- JENERATÖR ALARM EMNİYET DE
- REDRESÖR ŞARJ VOLTAJİ UYGUN MU?
- AKÜ BONESİ ŞARJİ UYGUN MU?
- AKÜ SU SEVİYESİNİ KONTROL ET. GEREKIYORSA İLAVE ET.
- AKÜ KUTUP BAŞLARI TEMİZ Mİ? GEREKIYORSA TEMİZLE.

RAPOR : Jeneratörün periyodik kontrolü yapıldı. herhangi bir sorun görülmedi jeneratör otomatikte çalıştı.

Servis Başlangıç Tarihi :	Servis Bitiş Tarihi :	Gidiş - Dönüş Km.
Servis Başlangıç Saati :	Servis Bitiş Saati :	
Kesilen İrsaliye / Fatura No :		

- İş bu servis formunun ;
- 1- İş bu servis bilgi formunu müşteri imzalamakla belirtilen hizmeti tam ve noksansız verildiğini kabul etmiş sayılır.
  - 2- Bu servis bilgi formunda verilmiş bulunan hizmetleri kabul eden müşteri ve hizmetlere ilişkin ücret ve bu nedenle kendisine tebliğ edilecek fatura tutarını da kabul etmiş sayılır.
  - 3- İş bu servis bilgi formunda doğacak uyumsuzluklarda Mersin Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.
  - 4- İş bu servis bilgi formu nedeniyle kesilecek faturaların geç ödenmesi halinde %12 faiz uygulanacaktır.
  - 5- Servis hizmet süremiz 20 iş günü olup, serviste müteakiben 90 takvim günü içinde alınmayan ürünlerden servisimiz sorumlu değildir.

Servis Yetkilisi	Müşteri / Müşteri Vekili	Servis Teknik Müdür
Adı Soyadı : W.FUK	Adı Soyadı :	Adı Soyadı : S. S. S. S. S.
İmza : GELİC	İmza :	İmza :





## PERİYODİK KONTROL FORMU

Adres : Toroslar Mahallesi 207. Cadde  
No:263 P.K. 33315 Toroslar / MERSİN  
Telefon : 0 324 327 13 12-11  
Cep : 0542 327 13 12  
Vergi Da. : URAY V.D  
Vergi No : 3310524137  
E-mail : info@elcmuhendislik.com  
www.elcmuhendislik.com

Firma Adı : MERSİN TARIM İL MÜHÜR

PKF Seri No :

Tel. - Fax :

Müşteri V.D. : YANIKIN DİZELİ

00218

Müşteri V. No. :

Tarih:...../...../20....

Güç (KVA)	Çalışma Şekli		Çalışma saati	MOTOR			ALTERNATÖR		
	Man.	Oto.		Marka	Model	Seri No.	Marka	Model	Seri No.
—		X							

### MOTOR

### GRUP & ELEKTRİK

- RADYATÖR SU SEVİYESİNE UYGUN MU? - Eklendi
- RADYATÖR PETEKLERİ TIKALI MI? GEREKIYORSA TEMİZLE.
- SICAK SU HORTUM KELEPÇELERİNİ SIK.
- BLOK SUYU ISITICISINI KONTROL ET.
- ISITICI TERMOSTATINI 50-60° YE AYARLA.
- BLOK SUYU ANIFRİZ ORANINI KONTROL ET. GEREKIYORSA AYARLA.
- YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL ET. GEREKIYORSA AYARLA. - tamam
- MAZOT SEVİYESİNİ KONTROL ET.
- HAVA FİLTRESİNİ KONTROL ET.
- HORTUMLARIN YIRTIK OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET.
- YAĞ, SU VE YAKIT SIZINTISI OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET.
- KAYIŞLARIN TANSİYONUN KONTROL ET. GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- KAYIŞLARI KONTROL ET. GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- KARTER HAVALANDIRMA NEFESLİĞİNİ KONTROL ET. MOTOR ÇALIŞIYORKEN ÜFLEME VAR MI?
- MANYETİK PICK-UP KONTROL ET. TEMİZ Mİ?
- MOTOR DEVRİNİ KONTROL ET. - 2.200
- MOTOR, HİDROLİK GOVERNÖRLÜ İSE YAĞ SEVİYESİNİ KONTROL ET.

- JENERATÖR ÇALIŞIYORKEN OLAĞAN DIŞI VİBRASYON VAR MI? BAĞLANTI CİVATALARINI KONTROL ET.
- YAKIT BORULARINI, HORTUMLARINI VE BAĞLANTILARINI KONTROL ET.
- MOTOR YAĞINI, YAĞ FİLTRELERİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- YAKIT FİLTRESİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- HAVA FİLTRESİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- SOĞUTMA SUYU FİLTRESİNİ GEREKIYORSA DEĞİŞTİR.
- DİZEL GEN-SET ÇALIŞIYORKEN GÖSTERGE DEĞERLERİNİ KONTROL ET.
- MOTOR, ALTERNATÖR VE ŞASEYİ TEMİZ TUT.
- ALTERNATÖR ÇIKIŞ VOLTAJİ UYGUN MU? GEREKIYORSA AYARLA.
- KABLO BAĞLANTI KLEMENSLERİNDE GEVŞEKLIK VAR MI?
- JENERATÖR AŞIRI YÜKLEMeye MARUZ KALİYOR MU?
- JENERATÖR GÜCÜNÜ KALDIRIYOR MU?
- JENERATÖR ALARM EMNİYET DE
- REDRESÖR ŞARJ VOLTAJİ UYGUN MU?
- AKÜ BONESİ ŞARJİ UYGUN MU?
- AKÜ SU SEVİYESİNİ KONTROL ET. GEREKIYORSA İLAVE ET.
- AKÜ KUTUP BAŞLARI TEMİZ Mİ? GEREKIYORSA TEMİZLE.

NOT : MOTORUN ÇALIŞMA SAATİNE GÖRE BAKIM AYRICA YAPILMALIDIR.

### RAPOR :

PERİYODİK KONTROL  
jan yanikin dizelinin periyodik kontrolü yapıldı. yakıt ve otomatiklere teslim edildi

Servis Başlangıç Tarihi :

Servis Bitiş Tarihi :

Servis Başlangıç Saati :

Servis Bitiş Saati :

Kesilen İrsaliye / Fatura No :

Gidiş - Dönüş Km.

İş bu servis formunun ;

1- İş bu servis bilgi formunu müşteri imzalamakla belirtilen hizmeti tam ve noksatsız verildiğini kabul etmiş sayılır.

2- Bu servis bilgi formunda verilmiş bulunan hizmetleri kabul eden müşteri ve hizmetlere ilişkin ücret ve bu nedenle kendisine tebliğ edilecek fatura tutarını da kabul etmiş sayılır.

3- İş bu servis bilgi formunda doğacak uyuşmazlıklarda Mersin Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.

4- İş bu servis bilgi formu nedeniyle kesilecek faturaların geç ödenmesi halinde %12 faiz uygulanacaktır.

5- Servis hizmet süremiz 20 iş günü olup, serviste müteakiben 90 takvim günü içinde alınmayan ürünlerden servisimiz sorumlu değildir.

### Servis Yetkilisi

### Müşteri / Müşteri Vekili

### Servis Teknik Müdür

Adı Soyadı : W.F. UK

Adı Soyadı :

Adı Soyadı : S. S. ...

İmza : GEUK

İmza :

İmza :