

MERSİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MUDURLUGU
2018 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI
MADDE 15, 16, 17, 18, 28 GEREĞİNCE OLUŞTURULAN
2. DÖNEM TESİSAT VE CİHAZ KONTROL FORMU

BİNA ADI: MERSİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ

KONTROL TARİHİ: 02 / 07 / 2018

1	OG ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFİO TESİSİ VAR MI?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input checked="" type="checkbox"/>
2	AG (0,4kV) ENERJİ NAKİL HATTI İLE ENERJİ ALIYORSA: ELEKTRİK TESİSATI TOPLAM KURULU GÜCÜ (WATT) : 290.000 AG ENH' NİN CİNSİ : HAVAI <input type="checkbox"/> YERALTI <input checked="" type="checkbox"/> AG ENH' NİN KABLO KESİTİ (mm ²) : 3x300+150mm ² KESİT KURULU GÜCE UYGUN MU? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>		
3	KAÇ ELEKTRİK SAYACI VAR : 2 TRİFAZE SAYAÇ SAYISI : 1 MONOFAZE SAYAÇ SAYISI : 1 SAYAÇLAR MUHAFAZA ALTINDA VE MÜHÜRLÜ MÜ? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>		
4	JENERATÖR VAR MI? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> MARKASI : ALİMAR GÜCÜ (KVA) : 400 JENERATÖR ÇALIŞIR DURUMDA MI? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> BAKIMI YETKİLİ FİRMACA YAPILMIŞ MI? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>		
5	ELEKTRİK PANOLARI KONTROL EDİLDİ Mİ? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> GEVŞEKLIK, ISINMA VS. SORUN VAR MI? Evet <input type="checkbox"/> Hayır <input checked="" type="checkbox"/>		
6	TOPRAKLAMA TESİSATI VAR MI? Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/> ANA PANO KORUMA TOPRAKLAMASI (OHM) : 3,54 ohm VARSA PARATONER TOPRAKLAMASI (OHM) : 9,8 ohm		

ELEKTRİK TALİ PANOLARI

İDARİ BİNA BODRUM KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
GEVŞEKLIK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA ZEMİN KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLIK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA 1. KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLIK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA 2. KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLIK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA 3. KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLIK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X



	HAYVAN SAĞLIĞI Z. TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,7 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	KIRSAL KALKINMA 1. TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,7 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	SU ÜRÜNLERİ 2. KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,7 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	DÖNER SERMAYE TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,5 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	TEKNİK BİRİM TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,5 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
7	ATÖLYE TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,4 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	AMBAR TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	KONFERANS SALONU TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,4 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	YEMEKHANE MUTFAK TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? ,6 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X

8	PRİZ TESİSATLARI KABLO KESİTLERİ (2,5 mm ²)UYGUN MU?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	PRİZ TOPRAKLAMASI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

9	AYDINLATMASI YETERLİ OLMAYAN ODALAR : Lüksmetre olmadığından ölçülemedi. Ancak aydınlatmanın yetersiz olduğuna dair bir şikayet gelmemiştir.
---	--

10	ZAYIF AKIM TESİSATLARI (ZİL, TEL. VS) UYGUNMU?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
----	--	--	--------------------------------

11	PİSSU POMPASI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KAPASİTESİ (m ³ /SAAT) : 15		
	PİSSU POMPASI ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

12	KALORİFER TESİSATI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KALORİFER ISITMA GÜCÜ (KCAL) : 425.000		
	KALORİFERİN YAKIT CİNSİ : DOĞALGAZ <input checked="" type="checkbox"/> MAZOT <input type="checkbox"/> FUELOİL <input type="checkbox"/>		
	KALORİFER ÇALIŞIR HALDE Mİ ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KALORİFERİN BAKIMI YAPILDI MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

[Handwritten signatures and marks]

13	HİDROFOR TESİSATI VAR MI ?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input checked="" type="checkbox"/>
	HİDROFOR GÜCÜ (m3/SAAT)	:	
	HİDROFOR ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	SU DEPOSU HACMİ (m3)	:	4
	SU DEPOSU UYGUN VE TEMİZ Mİ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

14	YANGIN ALARM TESİSATI OLAN BİNALAR : 1- İl Müdürlüğü İdari Bina. , 2-Arşiv. 3-Ek Bina (Hayv. Sağl. Ve Yet. , Kırs. Kalk. Ve Örg. , Su Ürünleri Ş. Müd.) , 4- Ambarlar , 5- Yemekhane - Mutfak , 6- Atölye,		
	YANGI ALARM TESİSATI OLMAYAN BİNALAR : 1- Döner Sermaye. Say. Binası , 2- Konferans Salonu , 3- BİM- Santral Binası , 4- Güvenlik Kulübesi.		
	YANGIN ALARM TESİSATI ÇALIŞIR HALDE Mİ ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	YANGIN SÖNDÜRME, HİDROFOR TESİSATI ÇALIŞIR HALDE Mİ ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

15	KOMPANZASYON TESİSİ VARMI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KOMPANZASYON GÜCÜ (KVAR)	:	195
	KOMPANZASYON TESİSİ ÇALIŞIYORMU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

16	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) VARMI ? BİM	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI GÜCÜ (KVA)	:	5
	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ÇALIŞIYORMU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

17	KLİMALARIN ELEKTRİK TESİSATI AYRI MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KLİMALARIN BESLEME KABLOLARI 2,5 mm2 VE ÜZERİ Mİ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KLİMALARIN YILLIK BAKIMLARI YAPILMIŞ MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

18	DOĞALGAZ TESİSATI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	DOGALGAZ TESİSAT TOPRAKLAMASI VAR MI ? 3,6 OHM	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	DOĞALGAZ TESİSATININ YILLIK BAKIMI YAPILMIŞ MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

19	AŞI ODASI VAR MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI JENERATÖRDEN BESLENİYOR MU?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI TOPRAKLAMASI VAR MI ? 3,6 OHM	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI SICAKLIK GÖSTERGE CİHAZI ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI ARIZA KAYIT CİHAZI ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASININ YILLIK BAKIMI YAPILMIŞ MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

DÜŞÜNCELER, YAPILACAK İŞLER: Yemekhane ve arşiv kısmının YAS arızalı olup ihaleye çıktı.

KONTROL EDEN VE FORMU DOLDURANLAR

İNCELEYEN

Serdar Sinan ADLIĞ
Elk. Teknisyeni

Süleyman ÇABAS
Tekniker

Turgut KUL
İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı