

**MERSİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2018 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA PLANI**  
**MADDE 15, 16, 17, 18, 28 GEREĞİNCE OLUŞTURULAN**  
**4. DÖNEM TESİSAT VE CİHAZ KONTROL FORMU**

BİNA ADI: MERSİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ

KONTROL TARİHİ: 28 / 12 / 2018

1 OG ENERJİ NAKİL HATTI VE TRAFİKO TESİSİ VAR MI? Evet  Hayır

2 AG (0,4kV) ENERJİ NAKİL HATTI İLE ENERJİ ALIYORSA:  
ELEKTRİK TESİSATI TOPLAM KURULU GÜCÜ (WATT) : 290.000  
AG ENH' NİN CİNSİ HAVAI  YERALTI   
AG ENH' NİN KABLO KESİTİ (mm<sup>2</sup>) : 3x300+150mm<sup>2</sup>  
KESİT KURULU GÜCE UYGUN MU? Evet  Hayır

3 KAÇ ELEKTRİK SAYACI VAR : 2  
TRİFAZE SAYAÇ SAYISI : 1  
MONOFAZE SAYAÇ SAYISI : 1  
SAYAÇLAR MUHAFAZA ALTINDA VE MÜHÜRLÜ MÜ? Evet  Hayır

4 JENERATÖR VAR MI? Evet  Hayır   
MARKASI : ALİMAR GÜCÜ (KVA) : 400  
JENERATÖR ÇALIŞIR DURUMDA MI? Evet  Hayır   
BAKIMI YETKİLİ FİRMACA YAPILMIŞ MI? Evet  Hayır

5 ELEKTRİK PANOLARI KONTROL EDİLDİ Mİ? Evet  Hayır   
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI? Evet  Hayır

6 TOPRAKLAMA TESİSATI VAR MI? Evet  Hayır   
ANA PANO KORUMA TOPRAKLAMASI (OHM) : 3,1 ohm  
VARSA PARATONER TOPRAKLAMASI (OHM) : 8,1 ohm

**ELEKTRİK TALİ PANOLARI**

İDARİ BİNA BODRUM KAT TALİ PANOSU		
	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,2 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA ZEMİN KAT TALİ PANOSU		
	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,2 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA 1. KAT TALİ PANOSU		
	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,2 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA 2. KAT TALİ PANOSU		
	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,2 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
İDARİ BİNA 3. KAT TALİ PANOSU		
	EVET	HAYIR
TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,2 ohm	X	
KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X



Turgut KUL  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ

	HAYVAN SAĞLIĞI Z. TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 8,8 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	KIRSAL KALKINMA 1. TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 8,9 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	SU ÜRÜNLERİ 2. KAT TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 8,9 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	DÖNER SERMAYE TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,9 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	TEKNİK BİRİM TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,1 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
7	ATÖLYE TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,9 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	AMBAR TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,6 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?	X	
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	KONFERANS SALONU TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 9,9 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X
	YEMEKHANE MUTFAK TALİ PANOSU	EVET	HAYIR
	TOPRAKLAMA BAĞLANTISI VAR MI ? 3,2 ohm	X	
	KAÇAK AKIM RÖLESİ VAR MI ?		X
	GEVŞEKLİK, ISINMA VS. SORUN VAR MI?		X

8	PRİZ TESİSATLARI KABLO KESİTLERİ (2,5 mm <sup>2</sup> ) UYGUN MU?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	PRİZ TOPRAKLAMASI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

9	AYDINLATMASI YETERLİ OLMAYAN ODALAR : Lüxmetre olmadığından ölçülemedi. Ancak aydınlatmanın yetersiz olduğuna dair bir şikayet gelmemiştir.		
---	---	--	--

10	ZAYIF AKIM TESİSATLARI (ZİL, TEL. VS) UYGUNMU?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
----	--	--	--------------------------------

11	PİSSU POMPASI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KAPASİTESİ (m <sup>3</sup> /SAAT) : 15		
	PİSSU POMPASI ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

12	KALORİFER TESİSATI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KALORİFER ISITMA GÜCÜ (KCAL) : 425.000		
	KALORİFERİN YAKIT CİNSİ : DOĞALGAZ <input checked="" type="checkbox"/> MAZOT <input type="checkbox"/> FUELOİL <input type="checkbox"/>		
	KALORİFER ÇALIŞIR HALDE Mİ ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KALORİFERİN BAKIMI YAPILDI MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>



 Turgut KUL  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ

13	HİDROFOR TESİSATI VAR MI ?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input checked="" type="checkbox"/>
	HİDROFOR GÜCÜ (m3/SAAT)	:	
	HİDROFOR ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	SU DEPOSU HACMİ (m3)	:	4
	SU DEPOSU UYGUN VE TEMİZ Mİ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

14	YANGIN ALARM TESİSATI OLAN BİNALAR : 1- İl Müdürlüğü İdari Bina. , 2-Arşiv. 3-Ek Bina (Hayv. Sağı. Ve Yet. , Kırs. Kalk. Ve Örg. , Su Ürünleri Ş. Müd.) , 4- Ambarlar , 5- Yemekhane - Mutfak , 6- Atölye,		
	YANGIN ALARM TESİSATI OLMAYAN BİNALAR : 1- Döner Sermaye. Say. Binası , 2- Konferans Salonu , 3- BİM- Santral Binası , 4- Güvenlik Kulübesi.		
	YANGIN ALARM TESİSATI ÇALIŞIR HALDE Mİ ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	YANGIN SÖNDÜRME, HİDROFOR TESİSATI ÇALIŞIR HALDE Mİ ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

15	KOMPANZASYON TESİSİ VARMI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KOMPANZASYON GÜCÜ (KVAR)	:	195
	KOMPANZASYON TESİSİ ÇALIŞIYORMU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

16	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) VARMI ? BİM	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI GÜCÜ (KVA)	:	5
	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ÇALIŞIYORMU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

17	KLİMALARIN ELEKTRİK TESİSATI AYRI MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KLİMALARIN BESLEME KABLOLARI 2,5 mm2 VE ÜZERİ Mİ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	KLİMALARIN YILLIK BAKIMLARI YAPILMIŞ MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>


18	DOĞALGAZ TESİSATI VAR MI?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	DOGALGAZ TESİSAT TOPRAKLAMASI VAR MI ? 3,2 OHM	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	DOĞALGAZ TESİSATININ YILLIK BAKIMI YAPILMIŞ MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

19	AŞI ODASI VAR MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI JENERATÖRDEN BESLENİYOR MU?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI TOPRAKLAMASI VAR MI ? 3,6 OHM	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI SICAKLIK GÖSTERGE CİHAZI ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASI ARIZA KAYIT CİHAZI ÇALIŞIYOR MU ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>
	AŞI ODASININ YILLIK BAKIMI YAPILMIŞ MI ?	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

**DÜŞÜNCELER, YAPILACAK İŞLER:**

KONTROL EDEN VE FORMU DOLDURANLAR

İNCELEYEN

  
**Serdar Sinan ADLIĞ**  
Elk. Teknisyeni

  
**Süleyman ÇABAS**  
Tekniker

  
**Turgut KUL**  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ