



MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

JENERATÖR HAFTALIK KONTROL FORMU

MARKA: ALIMAR JEN. (EURO ENERGY)

SERİ NO: 32546-15

GÜÇ: 400 KVA

AKIM: 576 A

YAKIT DEPO HACMI: 1 TON

YAKIT CİNSİ: MOTORİN (MAZOT)

GERİLİM: 231/400 V

S. NO	MUAYENE TARİHİ VE SAATİ	MOTOR YAĞI UYGUN MU?		RADYATÖR SUYU TAMAM MI?		JENERATÖR ÇALIŞMA SAATİ	YAKIT SEVİYESİ %	JENERATÖR ÇALIŞIYOR MU?		AÇIKLAMA	İSİM	İMZA
		EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			EVET	HAYIR			
1	02/12/2019 9:00	X		X		203,26	39	X		Jeneratör test amacıyla çalıştırıldı.	Erdar Sinan ADLIĞ Ek. Teknisyeni	
2	09/12/2019 9:00	X		X		206,59	36	X			Erdar Sinan ADLIĞ Ek. Teknisyeni	
3	16/12/2019 9:10	X		X		206,77	36	X			Erdar Sinan ADLIĞ Ek. Teknisyeni	
4	23/12/2019 9:00	X		X		206,79	36	X			Erdar Sinan ADLIĞ Ek. Teknisyeni	
5	30/12/2019 9:05	X		X		206,87	100	X		27-12-2019 576lt yakıt alındı. Referans	Erdar Sinan ADLIĞ Ek. Teknisyeni	

İNCELEYEN (AD, SOYAD, İMZA)

Turgut KUL
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU



MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

YANGIN HİDROFORU HAFTALIK KONTROL FORMU

MARKA:

YAKIT DEPO HACMİ: 75 LİTRE

SU DEPO HACMİ: 16 TON

SERİ NO:

YAKIT CİNSİ: ELEKTRİK - MOTORİN (MAZOT)

JOKER ELK. POMPA GÜÇ: 4 HP

2. ELK. POMPA GÜÇ: 40 HP

DİZEL POMPA GÜÇ: 56 HP

S. NO	MUAYENE TARİHİ VE SAATİ	MOTOR YAĞI UYGUN MU?		RADYATOR SUYU TAMAM MI?		DİZEL POMPA ÇALIŞMA SAATİ	YAKIT SEVİYESİ %	DİZEL POMPA ÇALIŞIYOR MU?		JOKER POMPA ÇALIŞIYOR MU?		2. ELEKTRİKLİ POMPA ÇALIŞIYOR		SU DEPOSU DOLU MU?		AÇIKLAMA	İSİM	İMZA
		EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			
1	2.12.2019 9:12	X		X		1	65	X		X		X		X		Her 3 pompaya 3er kez çalıştırıldı.	Ferdar Sinan ADLIĞ	
2	9.12.2019 9:15	X		X			65	X		X		X		X		"	Ferdar Sinan ADLIĞ	
3	16.12.2019 9:15	X		X			65	X		X		X		X		"	Ferdar Sinan ADLIĞ	
4	23.12.2019 9:10	X		X			65	X		X		X		X		"	Ferdar Sinan ADLIĞ	
5	30.12.2019 9:15	X		X			65	X		X		X		X		"	Ferdar Sinan ADLIĞ	

İNCELEYEN (AD, SOYAD, İMZA)

Turgut KUL
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU