



## MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR HAFTALIK KONTROL FORMU

MARKA: ALIMAR JEN. (EURO ENERGY)

SERİ NO: 32546-15

GÜÇ: 400 KVA

AKIM: 576 A

YAKIT DEPO HACMI: 1 TON

YAKIT CİNSİ: MOTORİN (MAZOT)

GERİLİM: 231/400 V

S. NO	MUAYENE TARİHİ VE SAATİ	MOTOR YAĞI UYGUN MU?		RADYATÖR SUYU TAMAM MI?		JENERATÖR ÇALIŞMA SAATİ	YAKIT SEVİYESİ %	JENERATÖR ÇALIŞIYOR MU?		AÇIKLAMA	İSİM	İMZA
		EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			EVET	HAYIR			
1	06/03/2018 8 : 30	X		X		180,74	73	X		Çalıştırılarak test edildi	Serdar Sinan ADLIĞ E.İ. Tekn.Ş. eni	
2	11/02/2018 9 : 00	X		X		180,76	73	X			Serdar Sinan ADLIĞ E.İ. Tekn.Ş. eni	
3	25/02/2018 9 : 00	X		X		180,81	73	X			Serdar Sinan ADLIĞ E.İ. Tekn.Ş. eni	
4	...../...../..... ..... : .....											
5	...../...../..... ..... : .....											

Turgut KUL  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU





# MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

## YANGIN HİDROFORU HAFTALIK KONTROL FORMU

MARKA: .....

YAKIT DEPO HACMİ: 75 LİTRE

SU DEPO HACMİ: 16 TON

SERİ NO: .....

YAKIT CİNSİ: ELEKTRİK - MOTORİN (MAZOT)

JOKER ELK. POMPA GÜÇ: 4 HP

2. ELK. POMPA GÜÇ: 40 HP

DİZEL POMPA GÜÇ: 56 HP

S. NO	MUAYENE TARİHİ VE SAATİ	MOTOR YAĞI UYGUN MU?		RADYATOR SUYU TAMAM MI?		DİZEL POMPA ÇALIŞMA SAATİ	YAKIT SEVİYESİ	DİZEL POMPA ÇALIŞIYOR		JOKER POMPA ÇALIŞIYOR		2. ELEKTRİKLİ POMPA ÇALIŞIYOR		SU DEPOSU DOLU MU?		AÇIKLAMA	İSİM	İMZA	
		EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR				
1	06.10.2019 8:30	X		X		X		X		X		X		X		Çalıştırıldı. Petrol aldırıldı.	Serdar Sinan ADIĞI Elk. Teknisyeni		
2	11.10.2019 9:00	X		X		X		X		X		X		X		''	Serdar Sinan ADIĞI Elk. Teknisyeni		
3	25.03.2019 9:00	X		X		X		X		X		X		X		''	Serdar Sinan ADIĞI Elk. Teknisyeni		
4	...../...../..... .....:.....																		
5	...../...../..... .....:.....																		

İNCELEYEN (AD, SOYAD, İMZA)

Turgut KUL  
ELEKTRİK MÜHENDİSİ  
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU