



MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

JENERATÖR HAFTALIK KONTROL FORMU

MARKA: ALIMAR JEN. (EURO ENERGY)

YAKIT DEPO HACMI: 1 TON

SERİ NO: 32546-15

YAKIT CİNSİ: MOTORİN (MAZOT)

GÜÇ: 400 KVA

GERİLİM: 231/400 V

AKIM: 576 A

S. NO	MUAYENE TARİHİ VE SAATİ	MOTOR YAĞI UYGUN MU?		RADYATÖR SUYU TAMAM MI?		JENERATÖR ÇALIŞMA SAATI	YAKIT SEVİYESİ	JENERATÖR ÇALIŞIYOR MU?		AÇIKLAMA	İSİM	İMZA
		EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			EVET	HAYIR			
1	05/08/2019 9:00	X		X		193,88	48	X		Test edildi	Serdar Sinan ADLIĞI Elk. Teknisyeni	
2	12/08/2019 :				Beyaz test?							
3	19/08/2019 9:00	X		X		195,88	48	X		Test edildi	Süleyman ÇABAS Teknikeri	
4	26/08/2019 9:00	X		X		196,46	48	X		Test edildi	Serdar Sinan ADLIĞI Elk. Teknisyeni	
5/...../..... :											

İNCELEYEN (AD, SOYAD, İMZA)



MERSİN TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

YANGIN HİDROFORU HAFTALIK KONTROL FORMU

MARKA:

YAKIT DEPO HACMİ: 75 LİTRE

SU DEPO HACMİ: 16 TON

SERİ NO:

YAKIT CİNSİ: ELEKTRİK - MOTORİN (MAZOT)

JOKER ELK. POMPA GÜÇ: 4 HP

2. ELK. POMPA GÜÇ: 40 HP

DİZEL POMPA GÜÇ: 56 HP

S. NO	MUAYENE TARİHİ VE SAATİ	MOTOR YAĞI UYGUN MU?		RADYATOR SUYU TAMAM MI?		DİZEL POMPA ÇALIŞMA SAATİ	YAKIT SEVİYESİ %	DİZEL POMPA ÇALIŞIYOR MU?		JOKER POMPA ÇALIŞIYOR MU?		2. ELEKTRİKLİ POMPA ÇALIŞIYOR		SU DEPOSU DOLU MU?		AÇIKLAMA	İSİM	İMZA
		EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR			
1	05/08/2019 09:15	x		x		49,3	80	x	x	x		x				Dizel pompa rezervuarı boşaltıldı	İnceleyen Sinan ADIĞI	
2	12/08/2019 :																	
3	19/08/2019 9:00	x		x		49,3	75	x	x	x		x				Her 3 pompa benzer şekilde çalıştırıldı	Süleyman ÇABAS Tekniker	
4	26/8/2019 :	x		x		49,3	70	x	x	x		x				Her 3 pompa benzer şekilde çalıştırıldı	Süleyman ÇABAS Tekniker	
5/...../..... :																	

İNCELEYEN (AD, SOYAD, İMZA)